



# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024 / 2025 г.г.

Выдан МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. шоссе Липецкое, 66а, МБДОУ «Детский сад № 29 «Журавушка».

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 23.08.2024 г. № М 2024/14

Глава города Мичуринска  
Тамбовской области



М.В. Харников

М.П.

АКТ № М-2024/14

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

г. Мичуринск Тамбовской обл.

23 августа 2024г.

Комиссия, образованная постановлением администрации г. Мичуринска Тамбовской области от 26.06.2024г. № 1436 (в редакции от 23.08.2024 № 1954), в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации г. Мичуринска Тамбовской области от 26.06.2024г. № 1436, с « 15 » августа 2024 г. по « 06 » сентября 2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка», расположенного по адресу: шоссе Липецкое, 6ба.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. шоссе Липецкое, 6ба, МБДОУ «Детский сад № 29 «Журавушка».

заведующий МБДОУ Детский сад 29 «Журавушка» / Кабарженкова Л.И.  
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель: заведующий МБДОУ Д/с №29 «Журавушка»/ Кабарженкова Л.И.

(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1. Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок  
произведена

(произведена/не произведена)

2. Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии  
в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов  
в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4. Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов  
в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5. Приборы учета тепловой энергии допущены  
(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве \_\_\_\_\_ шт.)

6. Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

(в исправном/неисправном состоянии)

7. Паспорта на тепловые пункты \_\_\_\_\_  
(в наличии/отсутствуют)

8. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют  
(отсутствуют/имеются)
- Оборудование тепловых пунктов плотное  
(плотное/неплотное)
9. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов \_\_\_\_\_  
(установлены/не установлены)
10. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует  
(отсутствует/имеется в размере)
11. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не предоставлен  
(предоставлен/не предоставлен)
12. Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность выдержало  
(выдержало/не выдержало)
- Представитель заведующая МБДОУ Д/с №29 «Журавушка» / Кабарженкова Л.И.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка» готово к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.\*

Председатель комиссии:

Михайлов А.А.

заместитель председателя комиссии

Блинников А.В.

секретарь комиссии

Логунов Д.В.




члены комиссии:

Баранов А.В.





по согласованию

Березина И.П.	<u>по согласованию</u>
Воронков А.А.	<u>по согласованию</u>
Воронов Е.Ю.	 <u>по согласованию</u>
Еремин В.Н.	<u>по согласованию</u>
Климкин А.В.	 <u>по согласованию</u>
Лосев С.В.	<u>по согласованию</u>
Малютин О.Б.	 <u>по согласованию</u>
Мамонтов А.А.	<u>по согласованию</u>
Николаев Н.Н.	<u>по согласованию</u>
Полянский О.А.	<u>по согласованию</u>
Розов Н.В.	<u>по согласованию</u>
Черных Г.А.	<u>по согласованию</u>
Яшин О.М.	<u>по согласованию</u>

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г. \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя), потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.